

Délivré en extension du Procès Verbal de Classement d'origine  
N° P110573 – DE/1 et annexes,  
valable 5 ans à dater 19 août 2013.

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 19 août 2013**

**N° P115240 - DE/1**

**Matériau présenté par :** PALRAM FRANCE  
14 Rue Denis Papin  
ZA de la Vigne aux Loups  
91380 CHILLY-MAZARIN  
FRANCE

**Marque commerciale :** PALIGHT DIGITAL  
*PALIGHT*

**Description sommaire :**

**Composition globale :** Panneau à base de PVC ignifugé dans la masse

**Application :** Application sérigraphie, communication, PLV, bâtiment et décoration.

**Masse :** ( De 0,6 à 10 ) kg/m<sup>2</sup>

**Epaisseur :** ( De 1 à 19 ) mm

**Coloris :** Blanc

**Rapport d'essais :** N° P110573 - DE/1 du 19 août 2013

**Nature des essais :** Essai par rayonnement.

**Classement :**

**M1**

**VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P110573 - DE/1.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page.

Trappes, le 2 décembre 2013



La Responsable de l'essai



Emilie DENIAU